



Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю
и Еврейской автономной области
ОСП по Аяно-Майскому району УФССП России по Хабаровскому краю и
Еврейской автономной области
ул. Советская, д. 7, Аяно-Майский р-он, Хабаровский край, Россия, 682571
от 28.05.2020 № 27018/20/2369 Тел. +7(924)926-50-35 Факс 8 (42147) 2-14-17 Адрес
электронной почты osp18@r27.fssprus.ru

Получатель: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 "Теремок"
Адрес: ул. Бушкова, д. 21а, с. Нелькан, Аяно-Майский р-он, Хабаровский край, Россия, 682573

Постановление СПИ об окончании ИП

28.05.2020

с. Аян

Судебный пристав-исполнитель ОСП по Аяно-Майскому району УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (Код по ВКСП: 27018), адрес подразделения: 682571, Россия, Хабаровский край, Аяно-Майский р-он, , с. Аян, ул. Советская, д. 7, , , Шомко Анна Дмитриевна, рассмотрев материалы исполнительного производства № 4573/19/27018-ИП от 28.01.2019, возбужденного Шомко Анна Дмитриевна на основании исполнительного документа исполнительный лист (1) № 000983213 от 21.01.2019, выданный органом: Аяно-Майский районный суд (Код по ОКОГУ 1400026; Адрес: 682571, , , , с. Аян, ул. Советская, д. 11, ,) по делу № 2-46/2018 от 02.07.2018, предмет исполнения: обязать муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад № 2 "Теремок" с. Нелькан в срок до 31.12.2018 г.: оборудовать пожарный щит багром, ломом, ведром, лопатой совковой; обеспечить техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и автоматического оповещения о возникновении пожара организацией, обладающей лицензией на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; провести профилактические испытания электрооборудования, в отношении должника (тип должника: юридическое лицо): Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 "Теремок", ИНН 2708001164, КПП 270801001, альтерн. УИП 2002708001164270801001, адрес должника: 682573, Россия, Хабаровский край, Аяно-Майский р-он, , с. Нелькан, ул. Бушкова, д. 21а, , , в пользу взыскателя: Прокурор Аяно-Майского района Хабаровского края, адрес взыскателя: 682571, Россия, Хабаровский край, , , с. Аян, ул. 30 лет Победы, д. 1, , ,

УСТАНОВИЛ:

В ходе исполнения данного исполнительного производства установлено, что требования исполнительного документа выполнены в полном объеме.

Руководствуясь: ст. 14, ст. 6, п. 1 ч. 1 ст. 47 ФЗ «Об исполнительном производстве»

ПОСТАНОВИЛ:

1. Исполнительное производство № 4573/19/27018-ИП окончить.
2. Отменить все назначенные меры принудительного исполнения, а так же установленные для должника ограничения.
3. Исполнительный документ: Исполнительный лист № 000983213 от 21.01.2019 г., выданный органом: Аяно-Майский районный суд, приобщить к материалам исполнительного производства.
Порядок обжалования (ФЗ229_СТ121_Ч1), Постановление может быть обжаловано в порядке подчиненности вышестоящему должностному лицу службы судебных приставов или оспорено в суде в десятидневный срок (ч. 1 ст. 121 ФЗ «Об исполнительном производстве»)


Копию настоящего постановления направить:

Прокурор Аяно-Майского района Хабаровского края, адрес: 682571, Россия, Хабаровский край, , , с. Аян, ул. 30 лет Победы, д. 1, ,

Аяно-Майский районный суд, адрес: 682571, , , , с. Аян, ул. Советская, д. 11, ,

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 "Теремок", адрес: 682573, Россия, Хабаровский край, Аяно-Майский р-он, , с. Нелькан, ул. Бушкова, д. 21а, ,

Судебный пристав-исполнитель



Шомко Анна Дмитриевна

Вид документа: О_IP_ACT_END_END, Идентификатор: 8181005852151
Идентификатор ИП: 8181003426780
СПИ, ведущий ИП Шомко Анна Дмитриевна
Формат: <http://www.fssprus.ru/namespace/order/2017/2>

Отдел образования администрации Аяно-Майского
муниципального района Хабаровского края
муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение

ДЕТСКИЙ САД № 2 "ТЕРЕМОК"

с. Нелькан Аяно-Майского муниципального района
Хабаровского края

(МКДОУ детский сад № 2 "Теремок" с.Нелькан)

Бушкова ул., д. 21 а, с.Нелькан
Аяно-Майский район, Хабаровский край, 682573
Тел./факс: (42147) 22-3-42

27.05.2020г. № 71
На № _____ от _____

В отдел судебных приставов по Аяно-Майскому
району Хабаровского края

От: муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 2
«Теремок» с. Нелькан.

Аяно-Майского муниципального района
Хабаровского край, Аяно-Майского района,
682573 с. Нелькан, ул. Бушкова, д.21 «А»

Заинтересованные лица:

1. Прокурор Аяно-Майского района Хабаровского
края

682571 с. Аян, ул. 30 лет Победы, 1
по гражданскому делу № 2-46/2018

Прошу прекратить исполнительное производство по гражданскому делу № 2-46/2018 года по исковому заявлению прокурора Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края.

Судом Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края вынесено решение по делу № 2-46/2018 года от 28.05.2018 года, которым на отдел образования администрации Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края возложены обязанности обеспечить финансирование работ в здании МКДОУ детский сад № 2 «Теремок» с. Нелькан Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края, по: оборудованию пожарного щита багром, ломом, ведром, лопатой совковой; обеспечить техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и автоматического оповещения о возникновении пожара организацией, обладающей лицензией на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; провести профилактические испытания электрооборудования.

В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, муниципальным казённым дошкольным образовательным учреждением детский сад № 2 «Теремок» с. Нелькан проведена следующая работа:

Нарушения, указанные в предписании	Информация об исполнении
оборудованию пожарного щита багром, ломом, ведром, лопатой совковой в соответствии с приложением № 6 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации	Фотографии в количестве 7 штук
обеспечить техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и автоматического оповещения о возникновении пожара организацией, обладающей лицензией на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;	Каждый год МКДОУ детский сад № 2 «Теремок» заключает договор на техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации (Приложение 1) Ежемесячно производится оплата технического обслуживания установок автоматической пожарной сигнализации на объекте (Приложение 2)

	<p>В марте 2019 года было закуплено оборудование на сумму 26000-00 рублей для устранения неисправностей (Приложение 3)</p> <p>В течении лета 2019 года неисправности были устранены (Приложение 4)</p>
<p>провести профилактические испытания электрооборудования.</p>	<p>Испытания проведены в 2018 году Лабораторией ММУП «Коммунальник» (свидетельство о регистрации 05-ДВУ-18 от 28.02.2018 года) (Приложение 5)</p>

К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются следующие документы, подтверждающие устранение нарушений:

1. Договор № 12/20 от 01 января 2020 года.
2. Счёт на оплату № 40 от 28 января 2020 года, счёт-фактура № 40 от 28 января 2020 года, акт № 41 от 28 января 2020 года.
3. Счет на оплату № 109 от 05 марта 2019 года, счёт-фактура № 96 от 05 марта 2019 года, товарная накладная № 106 от 05.03.2019 года.
4. Акт установки оборудования от 23 сентября 2019 года.
5. Документация по электроизмерительным работам на объекте.

Заведующий МКДОУ д/с № 2 «Теремок»:



В.В. Евсюкова